



РОСЭНЕРГОАТОМ
ВНИИАЭС

Акционерное общество «Всероссийский
научно-исследовательский институт по
эксплуатации атомных электростанций»
(АО «ВНИИАЭС»)

ул. Ферганская, д. 25, г. Москва, 109507,
тел.: (499)796-91-33, факс: (495)376-83-33

www.vniiaes.ru, e-mail: vniiaes@vniiaes.ru

27 МАР 2018

№ 32-221/1882

На № _____ от _____

О согласовании применения средства
«Антиржавин» для отмывки
конденсаторных трубок КНД

Директору по развитию перспективных
технологий проектов ООО «Тавр-
Сервис»

А.Ф. Миронову

e-mail: tavr-service@mail.ru

Уважаемый Александр Филиппович!

АО «ВНИИАЭС» рассмотрев представленные материалы (исх. от 01.03.2018 № ТС-2501) об опытном применении кислотного раствора «Антиржавина» (ТУ 2458-001-670171222-2011) для удаления карбонатных отложений с трубок конденсатора энергоблока №3 Ростовской АЭС согласовывает применение реагента «Антиржавина» для проведения гидрохимической очистки теплообменных трубок конденсатора турбины энергоблока №3 Ростовской АЭС.

Заместитель директора ВНИИАЭС-НТП,
директор отделения опыта эксплуатации

С.С. Петров

В.В. Быкова
8(495) 376-15-41